

Isili 12 dicembre 2022

Prot. GC/GP_____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpas.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Sordiana
comune.sordiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Sordiana

Si rende noto che la ditta Idrotecnica ha comunicato che, presso l'impianto di depurazione in oggetto, si è ripetuto l'arrivo di un refluo riconducibile per colore e odore ad attività di produzione vitivinicola.

Il refluo in parola ha compromesso il processo depurativo con formazione di schiume nella vasca di ossidazione e risalita dei fanghi nel sedimentatore e la perdita degli stessi con l'effluente.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

