

Isili 16 gennaio 2023

Prot. EM/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana.

Si rende noto che la ditta Idrotecnica ha comunicato che, presso l'impianto di depurazione in oggetto, si è ripetuto l'arrivo di un consistente quantitativo di refluo riconducibile ad attività di produzione vitivinicola.

Si fa presente che lo scarico in parola ha compromesso il processo depurativo, sono state riscontrate formazioni di schiume nel comparto di ossidazione e la risalita di fanghi nel sedimentatore e il trascinarsi degli stessi con l'effluente, il quale si normalizzerà, salvo l'arrivo di ulteriori scarichi, non prima di 10 giorni.

Distinti saluti

Abbanoa SPA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Emanuele Meloni

