

Isili 5 maggio 2023

Prot. EM/GP\_\_\_\_\_/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le  
Provincia Sud Sardegna  
Settore Ambiente – Tutela delle Acque  
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias  
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Spett.le  
ARPAS CAGLIARI  
Viale Ciusa,6  
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo  
Sig. Sindaco comune di Serdiana  
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana.

Si rende noto che la ditta Idrotecnica ha comunicato, con nota prot. n. 45605/L2/D3S/al del 05/05/2023 allegata alla presente, l'arrivo presso l'impianto di depurazione in oggetto di un consistente quantitativo di refluo caratterizzato da forte odore di vino, riconducibile presumibilmente ad attività di produzione vitivinicola.

Si fa presente che lo scarico in parola ha compromesso il processo depurativo, con formazioni di schiume nel comparto di ossidazione e la risalita di fanghi nel sedimentatore e il trascinarsi degli stessi con l'effluente, il quale si normalizzerà, salvo l'arrivo di ulteriori scarichi, non prima di 10 giorni.

Distinti saluti

Abbanoa SPA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Emanuele Meloni





**Idrotecnica**  
IMPIANTI TECNOLOGICI



Cagliari li, 05/05/2023

Prot.N° **45605/L2/D3S/al**

Spett.le  
**ABBANO S.p.A.**  
Viale A. Diaz, 77  
09125 - CAGLIARI

**DIREZIONE DEPURAZIONE**

Alla c.a. P.Ch. Gianfranco Porcu  
[gianfranco.porcu@abbanoa.it](mailto:gianfranco.porcu@abbanoa.it)

**OGGETTO:** Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di sollevamento fognario e di pretrattamento.  
RIF. APP. 09/2020 – Lotto 2 - CIG 8201596B1E. **Comunicazione anomalia.**

ANOMALIE - INTERRUZIONI / VARIAZIONI DI PROCESSO										
N. Anomalia	data ----- ora risco ntro	IMPIANTO			APPARECCHIATURA		ANOMALIA	INTERV.	TEMPI	
		distretto	tipo ----- comune ----- località	sezione	matricola	tipo ----- marca ----- modello				interruzione e/o variazione di processo
3193	05/05/23	D3S	DEPURATORE	***	***	***	SI	Verificato ingresso anomalo caratterizzato da forte odore di vino. Compromissione del processo depurativo.	Prelevato campione.	***
			SERDIANA	***						***
	08.30	SA GORA	***	Note	Monitoraggio in corso.					

Distinti Saluti

IDROTECNICA  
Il Resp. 7° ex Lotto  
(Ortu Antonino)