

Isili 19 settembre 2022

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Facendo riferimento alla nostra precedente nota protocollo n. 126640 del 07.09.202, si rende noto che la ditta Idrotecnica ha comunicato che, presso l'impianto di depurazione in oggetto, questa mattina è stato nuovamente rilevato l'arrivo di un consistente quantitativo di refluo riconducibile ad attività di produzione vinicola.

Gli scarichi anomali aventi per origine le attività di cui sopra si ripetono, con diversa intensità di portata, quasi giornalmente rendendo impossibile agli operatori deputati alla conduzione del depuratore la normalizzazione del processo depurativo con gravi ripercussioni sul corpo idrico superficiale nel quale confluiscono i reflui depurati.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

