

Isili 5 ottobre 2021

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpas.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Sordiana
comune.sordiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Sordiana

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni n. 190146 del 17/09/2021 e n. 190162 del 17/09/2021 si rende noto che, presso l'impianto di depurazione in oggetto, si è ripetuto anche questa mattina l'ingresso di uno scarico il quale, così come riportato dalla ditta Idrotecnica nella nota allegata, dal colore e dall'odore è riconducibile a scarti dell'attività di vinificazione.

Si fa presente che il continuo ripetersi di questi scarichi rende impossibile agli operatori deputati alla conduzione riuscire a normalizzare il processo depurativo e di conseguenza non si riesce a garantire il rispetto nei limiti di legge dei parametri autorizzati, con gravi ripercussioni per il Rio Sa Gora Su Lilliu recettore finale del refluo in uscita al depuratore.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)





Cagliari li, 05/10/2021

Prot.N° 40551/L2/D3S/go

Spett.le
ABBANO S.p.A.
Viale A. Diaz, 77
09125 - CAGLIARI

DIREZIONE DEPURAZIONE

Alla c.a. P.Ch. Giorgio Cappai
giorgio.cappai@abbanoa.it

OGGETTO: Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di sollevamento fognario e di pretrattamento.
RIF. APP. 09/2020 – Lotto 2 - CIG 8201596B1E. **Comunicazione anomalia.**

ANOMALIE - INTERRUZIONI / VARIAZIONI DI PROCESSO									
N. Anomalia	data ----- ora risco ntro	IMPIANTO			APPARECCHIATURA		ANOMALIA		INTERV.
		distretto	tipo ----- comune ----- località	sezione	matricola	tipo ----- marca ----- modello	interruzione e/o variazione di processo	disservizio ----- cause	da eseguire ----- materiali occorrenti
2803	05/10/21	D3S	DEPURATORE	***	***	***	SI	Assistito ad un consistente ingresso anomalo di colorazione rossiccio e odore riconducibile verosimilmente ad attività di vinificazione.	Prelevato campione.
			SERDIANA			***		Scarico anomalo di origine ignota.	***
	09:00		SA GORA			***	Note	Monitoraggio in corso.	

Distinti Saluti

IDROTECNICA
Il Resp. del Lotto
(Orio Cantonio)

Isili 17 settembre 2021

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpas.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Sordiana
comune.sordiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Sordiana

Si rende noto che la Ditta Idrotecnica, titolare dell'appalto di conduzione dell'impianto di depurazione in oggetto, ha comunicato l'arrivo in ingresso al depuratore di un reflu con caratteristiche dissimili da quelle proprie dei reflui di origine domestica.

Il reflu dal colore e dall'odore si presume fosse riconducibile a scarti dell'attività di vinificazione, sarà cura del personale preposto alla conduzione il monitoraggio ed un eventuale intervento per limitare possibili conseguenze dello scarico in parola sul processo depurativo.

Si allega copia della comunicazione Idrotecnica prot. N. 40434/L2/D3S/go del 17/09/2021.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)



Cagliari, 17/09/2021

Spettabile
Comando Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente
Via Ludovico Ariosto
09100 Cagliari
sca37472@pec.carabinieri.it

Spettabile
Comando Forestale della Sardegna
Servizio Ispettorato Ripartimentale
Via Campidano, 10
09041 Dolianova (SU)
sfdolianova@pec.cfva.it
cfva.sfdolianova@regione.sardegna.it

Spettabile
Sindaco
Comune di Sordiana
Via Monsignor Saba, 10
09040 Sordiana (SU)
comune.sordiana@pec.it

e p.c. Spettabile
Provincia del Sud Sardegna
Via Mazzini, 39
09013 Carbonia SU
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spettabile
ARPAS - Dipartimento Provinciale CI
Via Napoli, 1
09010 Portoscuso SU
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Spettabile
Cantina Argiolas S.p.a.
Via Roma, 55-58
09040 Sordiana (SU)
argiolas@pec.it

Spettabile
Pala di Mario Pala & C. Soc. Agr.
Via Verdi, 7
09040 Sordiana (SU)
amministrazione@pec.pala.it

PEC

Oggetto: Scarico anomalo all'impianto di depurazione di Serdiana sito in località Sa Gora.

Si rende noto che presso l'impianto di depurazione urbano a servizio del Comune di Serdiana, sito in località Sa Gora, in data 17 Settembre 2021, il personale addetto al controllo dell'impianto, durante le normali attività di conduzione, ha riscontrato alcuni scarichi anomali nella sezione di grigliatura. Gli stessi sono stati immediatamente documentati e comunicati alla Scrivente.

Non vi è alcun dubbio che la provenienza di tale scarico anomalo sia dovuto al rilascio nella rete fognaria di scarti della lavorazione vitivinicola.

Gli scarichi anomali verificatisi, dovuti alla lavorazione dell'uva, hanno compromesso alcune fasi del processo depurativo e potrebbero interessare il corpo idrico superficiale nella quale affluiscono i reflui depurati.

Ci risulta, pur non escludendo la possibilità di abusi da parte di produttori non censiti, che nel Comune di Serdiana siano attualmente in attività le seguenti attività produttive del settore vitivinicolo:

- Pala Di Mario Pala & C. S.S. Agricola – Via Verdi, 7
- Cantina Argiolas S.p.a. - Via Roma, 56/58

Stiamo predisponendo un programma di controlli mirati sulle cantine sopra indicate e nel caso di irregolarità si procederà con la richiesta di chiusura dello scarico fognario in ottemperanza dell'art. B.21 del Regolamento SII.

Pertanto si ribadisce l'urgente necessità di un intervento delle autorità in indirizzo al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare con riferimento alla gestione dei sottoprodotti della lavorazione delle uve.

Distinti Saluti,

Direzione Depurazione
Il Responsabile
Dott. Antonio Deidda

