

Isili 9 novembre 2020

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Con riferimento alla nostra nota n. 253977 del 6 novembre 2020 si rende noto che la Ditta Idrotecnica, titolare dell'appalto di conduzione dell'impianto di depurazione di Serdiana, ha comunicato il ripetersi anche nella giornata odierna dell'arrivo di uno scarico di colorazione marron e con un forte odore di salamoia.

Si ricorda che questi scarichi hanno gravi ripercussioni sul processo depurativo e di conseguenza non si riesce a garantire il rispetto nei limiti di legge dei parametri autorizzati, con gravi ripercussioni per il Rio Sa Gora Su Lilliu recettore finale dell'effluente in uscita dal depuratore.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

