

Isili 17 novembre 2020

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Con riferimento alle nostre note n. 253977 del 6 novembre 2020 e n. 255532 del 9 novembre 2020 si rende noto che la Ditta Idrotecnica, titolare dell'appalto di conduzione dell'impianto di depurazione di Serdiana, ha comunicato il ripetersi dell'arrivo di uno scarico con caratteristiche dissimili da quelle proprie dei reflui di origini civili.

Lo scarico avvenuto nella giornata odierna, così come quelli già segnalati nei mesi precedenti con le note n. 201477 del 15 settembre 2020 e n. 225338 del 6 ottobre 2020, è riconducibile presumibilmente a scarti di attività di vinificazione.

Come riportato nelle su citate note il continuo ripetersi di questi scarichi rendono impossibile agli operatori deputati alla conduzione riuscire a normalizzare il processo depurativo e di conseguenza non si riesce a garantire il rispetto nei limiti di legge dei parametri autorizzati, con gravi ripercussioni per il Rio Sa Gora Su Lilliu recettore finale del refluo in uscita al depuratore.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

