

Isili 9 febbraio 2021

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Si rende noto che la Ditta Idrotecnica, titolare dell'appalto di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione in oggetto, ha comunicato che le ingenti precipitazioni atmosferiche hanno determinato una lieve tracimazione delle vasche di ossidazione con riversamento del liquame nell'area in prossimità delle stesse e la risalita dei fanghi di processo nel sedimentatore e il dilavamento con l'effluente e di conseguenza un peggioramento del processo depurativo.

Sono in corso le procedure per il ripristino delle normali condizioni operative da parte dei tecnici della Ditta di appalto.

Si allega nota Idrotecnica prot. N. 37975/L2/D3S/go del 09/02/2021.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

