

Isili 6 ottobre 2020

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Con riferimento alla nostra precedente nota N. 201477 del 15/09/2020 si comunica che, nell'impianto di depurazione di Serdiana, si è ripetuto un consistente arrivo di refluo con caratteristiche riconducibili ad attività di vinificazione.

Come già precisato l'impianto non è adatto al trattamento degli scarichi in parola i quali hanno inciso in maniera negativa sul processo depurativo e di conseguenza non si riesce a garantire nell'effluente il rispetto dei parametri autorizzati, con gravi ripercussioni per il Rio Sa Gora Su Lilliu recettore finale del refluo in uscita al depuratore.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

