



COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)
Tel. 0797189020-21-22 / Fax 0797189040
ufficio tecnico@comune.tula.ss.it

Ufficio Tecnico

Spett.le ditta

individuata tramite SardegnaCAT

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri Via E. Berlinguer. Trasmissione invito

Il Responsabile del Servizio

Premesso che in seguito al sopralluogo presso l'edificio sede della locale Stazione dei Carabinieri in Via E. Berlinguer è emerso quanto segue:

- la scala esterna che conduce al piano primo presenta evidenti segni di infiltrazioni da acque meteoriche sia attraverso i sotto gradi che nei battiscopa in granito;
- i muretti di contenimento della scala presentano fessurazioni dovute al limitato spessore del copri ferro;
- la pavimentazione esterna i elementi autobloccanti presenta un abbassamento del piano di calpestio di circa 8 cm dovuto al cedimento del massetto di fondazione;
- il pozzetto di raccolta delle acque bianche presente nella pavimentazione suddetta ha perso la funzionalità a causa della rottura del fondo per cui le acque vengono disperse nel sottosuolo;
- i pilastri in c.a. che delimitano l'accesso carrabile e quello pedonale necessitano di un urgente intervento di consolidamento presentano evidenti fessurazioni in corrispondenza dei ferri di armatura con contestuale distacco di ampie porzioni di calcestruzzo il quale è ammalorato in più punti per evidenti fenomeni di carbonatazione;
- le grondaie presentano diversi punti di distacco del calcestruzzo e dell'intonaco dovuti al limitato spessore del copri ferro;
- l'intonaco di un muro divisorio al piano interrato presenta evidenti punti di distacco da umidità di risalita.

Considerata l'urgenza di provvedere con l'esecuzione degli interventi riportati nella tabella allegata.





COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)
Tel. 0797189020-21-22 / Fax 0797189040
ufficiotecnico@comune.tula.ss.it

Ufficio Tecnico

Preso atto che l'importo (escluso oneri per la sicurezza pari ad € 400,00) è pari ad € 6.070,00 oltre l'iva di legge.

Si invita codesta spett.le ditta a presentare entro 3 gg dal ricevimento della presente una offerta economica con il ribasso sull'importo a base di gara di € 6.070,00.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dottore Agronomo Marco Spano

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
IT-001683