LEGENDA	
SIGLA	DESCRIZIONE
Q0	Interruttore generale
Q1	Interruttore ausiliari
TR	Toroide differenziale
K0	Differenziale a riarmo automatico
K1	Contattore di linea
Y0	Bobina di sgancio
S2	Selettore accensione impianto man./aut.
P1	Interruttore crepuscolare
FC	Fotoresistenza crepuscolare
Q4 - Q9	Interruttori protezione linee lampade

COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO:

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

TAVOLA

N.3

SCHEMA ELETTRICO, PARTICOLARI E SCHEMA INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO I.P.

SCALA: /

Committente:
Comune di Nule
(RUP: Ing. Giovanni Cumpostu)



Data: Ottobre 2018



Studio di Ingegneria Crabolu Benedetto - Via Dante n° 33 - 07010 Nule (SS) Cell. 3496135242 - email: bcrabolu@gmail.com - P.I. 02428520908

Schema di principio QIP 13,48KW

ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA







